



FIRECLASS

NATURSONNE
www.natursonne.com.ar



Pacheco 2060, CABA,
Buenos Aires, Argentina
Teléfono +54 11 4524-2655

FIRECLASS FC503 Y FC506

**Centrales de detección
de incendios direccionables**



Manual de usuario

Versión doc. 2.0

23 de octubre de 2019

Para programar las centrales de detección de incendios FC503 y FC506, utilice el software FireClass FC500 (FC501_FC503_FC506) Console versión 01.00.01 o el FW de la central de incendio versión 1.01 o superior.

Johnson Controls no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan producirse en los productos como consecuencia de una aplicación o uso inadecuados.

La instalación de esta central de incendio se debe realizar estrictamente de acuerdo con las instrucciones del manual de instalación y de acuerdo con las leyes locales y las leyes vigentes.

Las centrales de detección de incendios FC503 y FC506 cumplen con los requisitos esenciales de las normas EN54-2, EN54-4 y EN 54-21.

Información sobre el reciclaje

El fabricante recomienda a los clientes que se utilicen procedimientos respetuosos con el medio ambiente para eliminar los equipos usados como centrales, detectores, sirenas y otros dispositivos. Entre los posibles métodos se incluye la reutilización total o parcial de los productos, así como el reciclaje de los productos, los componentes y los materiales.

Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



En la Unión Europea, esta etiqueta indica que debe desechar este producto separadamente de los residuos domésticos en una instalación adecuada para permitir su reciclaje.

Nota: Las centrales de detección de incendios FC503 y FC506 admiten varios dispositivos direccionables, como detectores, módulos, pulsadores manuales, etc. El presente manual incluye las instrucciones para la programación de las centrales de detección de incendios. Para más información sobre estos dispositivos y sus accesorios, consulte: www.fireclass.net.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones técnicas de estos productos sin previo aviso.

Mantenimiento

Para garantizar que el sistema siga funcionando normalmente, el usuario debe realizar el mantenimiento con las pruebas establecidas y el instalador debe realizar el mantenimiento periódico de acuerdo con las leyes locales.

Nota: Para el mantenimiento de otros dispositivos como detectores, módulos, etc., siga las instrucciones dedicadas a los dispositivos.

Las siguientes operaciones deben llevarse a cabo con regularidad:

1. Con un paño húmedo (**no utilice disolventes de ningún tipo**), retire el polvo del armario de la central de incendio.
2. Con la tecla PRUEBA LEDs, compruebe que los LEDs y el zumbador funcionan correctamente.
3. Asegúrese de que las baterías tienen carga suficiente y funcionan correctamente. Si no es así, sustitúyalas inmediatamente.
4. Asegúrese de que todos los cables y conexiones están intactos.
5. Asegúrese de que no haya objetos extraños en la caja de la central de incendio.
6. Asegúrese de que la central de incendio es capaz de procesar una alarma de incendio, y si una sirena está presente en el sistema, esta se activa como consecuencia de esta alarma. Si existe la posibilidad de transmitir las señales de alarma de incendio a una estación central, también debe asegurarse de que la señal se reciba correctamente.
7. Verifique la funcionalidad del circuito para la detección de un fallo de puesta a tierra. El procedimiento es el siguiente:
 - Conecte uno de los terminales SH del lazo a la tierra de la central.
 - Verifique que la central de incendios informa correctamente del fallo.
 - Anule la conexión realizada anteriormente.

Nota: Los puntos 1 y 2 pueden realizarlos los usuarios. Los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 deben realizarlos personas cualificadas.

Índice

FIRECLASS FC503 Y FC506	1
Centrales de detección de incendios direccionables	1
Introducción	4
Centrales de detección de incendios FC503 y FC506...	4
Elementos accesorios	4
Niveles de acceso de usuario	4
Nivel de acceso 1 (L1).....	4
Nivel de acceso 2 (L2).....	5
Interfaz de usuario	5
Teclas de comando de la central	6
Parámetros de VER REGISTRO	20
Tecla 1: Ver datos del lazo.....	20
Tecla 2: Ver dispositivos	21
Tecla 3: Ver zonas SW.....	23
Tecla 4: Ver salida.....	23
Tecla 5: Ver dispositivos de red	24
Tecla 6: Ver comunicadores	24
Tecla 7: Ver opciones de sistema	24
Tecla 8: Ver el registro	25
Tecla 9: Ver versión de firmware	26
Tecla 0: Ver información de la central.....	26
Ver listas.....	26
MODIFICAR.....	28
Tecla 1: INIT MSG (Modificar etiqueta del panel).....	28
Tecla 2: Contraseña de usuario	28
Tecla 3: Modos Día y Noche	29
Tecla 4: Hora y fecha	29
Tecla 5: Borrar registro.....	30
Tecla 6: Walk Test.....	30
DESHABILITAR	31
Tecla 2: Dispositivos (Deshabilitar).....	33
Seleccionar el lazo	33
Seleccionar el dispositivo	33
Desactivar dispositivo en el lazo	33
Tecla 3- Zona SW	35
Deshabilitar zona SW	35
Tecla 4: Salidas.....	35
Selección de la salida.....	36
Deshabilitar salida	36
Tecla 5: Red	36
Tecla 6: Comunic. Dispositivo	37
Tecla 7: Deshabilitar contraseña	38
Selección de contraseña.....	38
Deshabilitar contraseña	38
Tecla 8: Relé Fuego.....	39
Tecla 9: Sirena (Deshabilitar)	39
Señalización del repetidor FC500.....	40
información de la reglamentación sobre productos de construcción	41

Introducción

Centrales de detección de incendios FC503 y FC506

Las centrales de detección de incendios FC503 y FC506 cumplen con los estándares más elevados de calidad y rendimiento de Johnson Controls.

FC503

FC503 es una central de detección de incendios analógica direccionable con un lazo principal (tres sublazos), que puede admitir hasta 250 dispositivos direccionables y 128 zonas. La fuente de alimentación conmutada BAQ140T24 alimenta al FC503 a 5,5 A con 27,6 ±1% V. Las baterías pueden ser dos de *12 V/ 17 Ah o dos de *12 V/ 38 Ah. La interfaz de usuario tiene LED e iconos.

La central de detección de incendios FC503 es un sistema modular. La configuración del sistema FC503 depende del tamaño y los requisitos de la aplicación; por lo tanto, es posible que algunos de los dispositivos y funciones descritos no estén presentes en el sistema.

El sistema FC503 consta de los siguientes componentes:

- Una central de incendio FC503
- 8 repetidores FC500 como máximo
- 4 módulos multifunción FC500MFI como máximo
- 7 centrales de cliente, máximo, 250 dispositivos en tres sublazos diferentes, máximo o 250 en un solo sublazo, máximo

FC506

FC506 es una central de control analógica de detección de incendios direccionable con dos lazos principales (seis sublazos). La central admite hasta 500 dispositivos direccionables y un máximo de 250 dispositivos en un solo lazo principal y 128 zonas. La fuente de alimentación conmutada BAQ140T24 alimenta al FC506 a 5,5 A con 27,6 ±1% V. Las baterías pueden ser dos de 12 V/ 17Ah o dos de 12 V/ 38Ah. La interfaz de usuario tiene LED e iconos.

La central de detección de incendios FC506 es un sistema modular. La configuración del sistema FC506 depende del tamaño y los requisitos de la aplicación; por lo tanto, es posible que algunos de los dispositivos y funciones descritos no estén presentes en el sistema.

El sistema FC506 consta de los siguientes componentes:

- Una central de incendio FC506
- 8 repetidores FC500 como máximo
- 4 módulos multifunción FC500MFI como máximo
- 7 centrales de clientes como máximo
- 500 dispositivos en seis sublazos diferentes, máximo o dos lazos principales (250 dispositivos como máximo por lazo principal)

Las centrales de detección de incendios FC503 y FC506 permiten gestionar las funciones del sistema de control de incendio hasta 2000 m (lazo) con un cable blindado de 2 hilos de 2 x 2,5 mm².

Elementos accesorios

Repetidor FC500

Los repetidores son periféricos que proporcionan información sobre el estado del sistema, emiten señales audibles y permiten a los usuarios controlar las funciones del sistema FC503 y FC506 (hasta 1000 m, con cable blindado de par trenzado).

FC500MFI

El FC500MFI es un módulo multifuncional programable para la conexión a una impresora de eventos en tiempo real. Los bloques de terminales también permiten conectar una interfaz estándar para el control remoto y gestionar un conjunto de entradas y salidas para el control de la central.

FC500IP

Este módulo conecta la central de incendio a una red de área local (LAN).

Cliente FC503 y FC506

La central de incendio maestra FC503/FC506 admite hasta siete centrales de incendio cliente FC503 o FC506. Con estas centrales de incendio se puede ampliar el sistema FC503/FC506 de forma modular.

FireClass FC500 (FC501_FC503_FC506) Console

Se trata de una aplicación de software que funciona en Microsoft Windows 7 y superiores. La consola ofrece una manera rápida y fácil de programar el panel de control y también proporciona funciones de registro de eventos e impresión.

FireClass Console multi account engine (FCMAE)

FC MAE permite monitorizar múltiples sistemas FireClass ubicados en cualquier parte del mundo desde una única estación de trabajo. Gestiona hasta 32 centrales de la serie FC500 (FC501, FC503, FC506, FC510 y FC520) conectados a Ethernet a través del módulo FC500IP3. Muestra el estado en tiempo real y alerta al operador cuando ocurre un evento en uno de los sistemas monitorizados.

Niveles de acceso de usuario

Nivel de acceso 1 (L1)

En el nivel de acceso 1 (L1) o nivel de visualización, todos los usuarios pueden ver el estado de la central de incendio. Consulte la Tabla 1 para obtener información sobre las operaciones y los estados del panel de control disponibles en L1.

Tabla 1: Nivel de acceso 1 (L1)

Operaciones	Estado disponible
ANALIZAR	1. Lazo 2. Dispositivo 3. Zonas SW 4. Salidas 5. Red 6. Comunicación 7. Opciones 8. Registro 9. Ver. FW 0. Panel
VER REGISTRO	Registro
VER LISTAS	1. ZONAS DES. 2. DISP. DES. 3. PARTES DES 4. WALK TEST 5. AVERÍAS 6. AVISOS 7. Dispositivos en TEST

Nivel de acceso 2 (L2)


El nivel de acceso 2 (L2) es para trabajar con el sistema y requiere un código de acceso. En este nivel, todas las operaciones de L1 también están disponibles. Consulte la Tabla 2 para obtener información sobre las operaciones y los estados de L2.

Tabla 2: Nivel de acceso 2 (L2)

Operaciones	Estado disponible
MODIFICAR	1. MSG INIC. 2. CÓDIGO USUARIO 3. DÍA/NOCHE 4. HORA y FECHA 5. Borrar registro 6. WALK TEST 7. Opciones 8. Registro 9. Ver. FW 0. Panel
DESABILITAR	1. LISTA DES. 3. SW. ZONAS 4. SALIDAS 5. RED 6. COMUNIC. 8. Relé de FUEGO

Interfaz de usuario

Figura 1: Vista de la interfaz de usuario de FC503 y FC506



Descripción de las teclas

Para gestionar la central desde la interfaz de usuario (UI), utilice los siguientes controles:

- Teclado alfanumérico. Números del 0 al 9 y letras de la A a la Z.
- Teclas de cursor: Arriba, abajo, derecha e izquierda
- Tecla ESC
- Tecla INTRO
- Botón AYUDA para abrir las pantallas de ayuda en la pantalla. Consulte la [Figura 2](#).
- Teclas de comando

Nota: Utilice las teclas de cursor Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda, y las teclas de comando PRUEBA LEDs y SILENCIO ZUMBADOR, y el teclado alfanumérico para introducir los caracteres A,B,C,D,E y F. Utilice estos caracteres para introducir números hexadecimales para uso futuro planificado.

La función de las teclas del cursor, la tecla ESC, la tecla INTRO y las teclas de comando es diferente en cada pantalla LCD y se describen en este manual. Además, el tiempo de presión de las teclas tiene una función diferente en cada pantalla LCD. En el futuro, será posible utilizar la tecla AYUDA para acceder a más información.

SILENCIAR / REACTIVAR / SIRENAS









El panel de control puede funcionar en modo Día o modo Noche. Si el sistema se silencia durante el modo Día, el estado de silencio se mantiene hasta que el sistema deje de silenciarse (a menos que se produzcan nuevas alarmas o fallos). Si el sistema se silencia durante el modo Noche, el estado de silencio se mantiene hasta que expira el tiempo de silencio del modo Noche. Al encenderse, el sistema se inicia por defecto en modo Día. Durante este modo de funcionamiento, las alarmas/fallos silenciados no se silenciarán automáticamente.

REINICIALIZAR

Una reinicialización detendrá la alarma, retrasará las condiciones de alarma, advertencia y fallo. El acceso a este comando está limitado al personal autorizado que utilice un código de acceso de instalador o usuario. El sistema vuelve a procesar cualquier alarma, retardo de alarma, advertencia o señal de fallo que no se borren con una reinicialización. Las teclas de comando no se pueden utilizar cuando se está ejecutando una reinicialización. Los repetidores se pueden reinicializar utilizando el código de acceso de usuario.

Teclas de comando de la central

Tabla 3: Descripción de las teclas de la central de incendio y del repetidor

Tecla	Descripción
	SILENCIO/ REACTIVAR SIRENAS Restaura las salidas silenciadas y los dispositivos de lazo al estado de espera Nota: El estado de silencio se mantiene hasta que se pulsa de nuevo la tecla SILENCIO en el modo Día; o hasta que el tiempo de silencio en el modo Noche expira en el modo Noche; o hasta que el sistema detecta una nueva condición de alarma.
	REINICIALIZAR Reinicializa los detectores de incendios y restaura todas las salidas a estado de espera
	INVESTIGACIÓN RETARDO Actualiza el retardo del tiempo de alarma Nota: Si se pulsa esta tecla durante una condición de retardo de alarma, el retardo restante del tiempo de alarma se aumenta con el retardo de Investigación programado.
	EVAC Activa la evacuación Si se pulsa esta tecla, el sistema genera una alarma.
	SILENCIO ZUMBADOR Silencia el zumbador local en la central de incendio Nota: El zumbador funciona cada vez que se activa un nuevo evento.
	PRUEBA LEDs Prueba el zumbador y los LEDs Nota: Si pulsa esta tecla cuando la central de incendio funciona correctamente, todos los LED se encenderán y el zumbador emitirá un pitido continuo.
	AYUDA Explica la información presente en las diferentes pantallas Notas: <ul style="list-style-type: none">• Se trata de una función de ayuda integrada en la pantalla LCD de la central.• La tecla Ayuda está desactivada en los paneles de los repetidores.
	Interruptor de reconocimiento de avería del sistema En el caso de que se encienda un LED de avería del sistema, pulse el interruptor de reconocimiento de avería del sistema para identificar el fallo y, a continuación, pulse REINIC. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Para acceder al interruptor de reconocimiento de avería del sistema, abra la cubierta frontal de la central. El interruptor se encuentra en la parte inferior izquierda de la PCB.• El interruptor de reconocimiento de avería del sistema no está disponible en los paneles de repetidores.• El LED de fallo del sistema se enciende si se produce una de las siguientes condiciones:<ul style="list-style-type: none">○ El propio sistema se reinicializa (un restablecimiento del sistema de vigilancia) cuando se produce un fallo lógico interno.○ El sistema se enciende después de un apagado completo de la central.

Nota: Solo puede utilizar las teclas de comando PRUEBA LEDs, SILENCIO ZUMBADOR y EVAC sin el código de acceso (nivel de acceso L1). La introducción de los códigos de nivel de acceso L2 y L3 permite operar el resto de las teclas de comando.

Tecla de AYUDA

Nota: En esta sección se describe la funcionalidad de la tecla AYUDA.


Para explicar la información de las diferentes pantallas, una función de ayuda está presente en la pantalla LCD de la central.

Consulte la Tabla 4 para ver las funciones de la tecla AYUDA de la pantalla PRINCIPAL.

Tabla 4: Funciones de la tecla AYUDA

Tecla	Funciones de Ayuda
1	Selecciona el modo de programación o de análisis
2	Selecciona deshabilitar o el modo Ver lista
3	Muestra el registro de eventos del panel o selecciona el modo de modificación
4	Selecciona entre los grupos de funciones relacionados con las teclas 1, 2 y 3
INTRO	Sin función
ESC	Sale de la pantalla de Ayuda a la pantalla PRINCIPAL, o de la pantalla de EVENTO, si la hubiera Pulse la tecla durante más de 3 segundos para forzar el nivel 1 en la central.
Arriba y abajo	Se desplaza por la lista de Ayuda.
Derecha e izquierda	Sin función

Figura 2: Ejemplo de la pantalla LCD después de pulsar la tecla Ayuda



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio

3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Nombre del panel de control (se puede modificar)
5	Actividad

Señalización

El estado del sistema se indica mediante las señales siguientes:

- LED del panel de control
- Pantalla retroiluminada (40 caracteres en 4 líneas)
- Zumbador

LED de estado

La [Tabla 6](#) describe cómo funcionan los LEDs del panel de control y las acciones que se pueden llevar a cabo durante los distintos estados señalados en los LEDs.

Notas:

- Durante el estado de espera y si la central de incendio está en modo Día, solo el LED verde de alimentación eléctrica y el LED de modo Día deben estar encendidos.
- El LED de fallo general y el LED específico de avería están encendidos o parpadeando durante una condición de avería.
- Para cambiar el brillo y el contraste de la pantalla LCD, consulte la pantalla PRINCIPAL.

Zumbador (señales audibles)

El zumbador de la central de incendio proporciona una indicación audible del estado del panel. Consulte la Tabla 5 para obtener una descripción de cada señal de zumbido.

Nota: Cuando se silencia un estado Alarma y se detecta una nueva señal de avería, la central de incendio reinicia el zumbador con la señal de alarma anterior. Para probar el zumbador, pulse PRUEBA LEDs. El zumbador no puede funcionar cuando se pulsa el botón SILENCIO ZUMBADOR.

Tabla 5: Señalización con zumbador

Condición	Frecuencia (Hz)	Sonido	Pausa
Avería del sistema (fallo del procesador principal)	1300	2,5 s	2,8 s
Avería general (Datos de programación dañados)	660	1 s	1 s
Alarma	3300	0,2 s	0,2 s
Avería	660	1 s	1 s
RETARDO ALARMA	880	0,5 s	0,5 s
Advertencia	440	2 s	2 s
Reinicializar	Sin sonido		
Test	Sin sonido		

Descripción de los LEDs del repetidor FC500

La [Tabla 6](#) describe la función de los LED. La [Tabla 4](#) describe las funciones de las teclas de la interfaz de usuario del repetidor.

Pantalla


La información en la pantalla LCD está organizada en pantallas, de la siguiente manera:

- Pantalla INICIAL
- Pantalla FRENTE
- Pantalla PRINCIPAL
- Pantallas DIAGNÓSTICOS
- Pantalla MENÚ
- Pantalla EVENTOS

Pantalla Inicial

Cuando se inicia la central, se muestra la pantalla INICIAL de forma predeterminada, a menos que se programe la interfaz de usuario para que muestre otra información. La información incluida se muestra en la [Figura 3](#).





Figura 3: Pantallas de eventos e interacciones básicas de la pantalla PRINCIPAL



*	Solo si la central está en actividad normal.
**	No hay tiempo de espera para el menú ANALIZAR, la pantalla VER REGISTRO, la pantalla VER LISTA. El tiempo de espera puede ampliarse a cuatro minutos en el menú de programación cuando se introducen los parámetros.


Tabla 6: Descripción de los LED de estado

LED		Descripción
	FUEGO (rojo)	Encendido indica el estado Alarma. En caso de alarma, la central de incendio activa las salidas de alarma no anuladas.
	FALLO GENERAL (Ámbar)	Encendido indica la presencia de un fallo. Los siguientes LED o la pantalla indican el tipo de fallo. Apagado indica que no hay fallo.
	FALLO DE SISTEMA (Ámbar)	Encendido ** indica que la central de incendio está bloqueada y *** indica que la central de incendio se ha reiniciado. IMPORTANTE: Se requiere mantenimiento. Parpadeo *** indica que la programación de la central de datos está dañada. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando la central de incendio se enciende por primera vez, este LED parpadea hasta realizar un restablecimiento. • ** indica el patrón de fallo del sistema de zumbador; • *** indica el patrón de fallo del zumbador. • El LED de fallo del sistema se enciende si se produce una de las siguientes condiciones: <ul style="list-style-type: none"> ○ El propio sistema se reinicializa (un restablecimiento del sistema de vigilancia) cuando se produce un fallo lógico interno. ○ El sistema se enciende después de un apagado completo de la central.
	FALLO DE SEÑAL DE FUEGO (Ámbar)	Encendido indica que el comunicador está deshabilitado. Parpadeo indica que el comunicador está defectuoso.
	AVERÍA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Ámbar)	Encendido indica un fallo de la red eléctrica (230 V). Parpadeo indica un fallo en la fuente de alimentación conmutada. Durante esta condición, la central de incendio recibe la alimentación desde las baterías.
	FALLO DE PUESTA A TIERRA (Ámbar)	Encendido indica una fuga de voltaje a tierra. IMPORTANTE: Revise el aislamiento del cableado.
	BATERÍA PROBLEMA (Ámbar)	Encendido indica que las baterías están agotadas o defectuosas. Si esta condición persiste, las baterías no podrán funcionar según lo previsto en caso de corte de suministro eléctrico. IMPORTANTE: Se requiere instalar baterías nuevas.
	SISTEMA ENCENDIDO (Verde)	Encendido indica que la central recibe alimentación eléctrica. Apagado indica un fallo eléctrico por el que se pierde tanto la alimentación de la red eléctrica como la de la batería (el umbral de desconexión de la batería es de 19,2 V). Se debe restablecer la energía antes de que las baterías alcancen el umbral de desconexión.
	MÁS INFORMACIÓN (Ámbar)	Encendido indica que hay información oculta con menor prioridad. Ver Lista muestra la información oculta. Apagado indica que no hay información oculta disponible.
	Sirenas silenciadas (Ámbar)	Encendido indica que las salidas silenciadas y el dispositivo de lazo se han forzado con el modo de espera empleando la tecla SILENCIO/REACTIVAR SIRENAS. En el Modo Día, se mantendrá el estado Silencio hasta que se pulse la tecla SILENCIO/REACTIVAR SIRENAS de nuevo. En el modo Noche, el estado de silencio se mantiene hasta que transcurre el tiempo de silencio del modo Noche o hasta que el sistema detecta una nueva alarma o una nueva condición de problema.
	SEÑAL DE INCENDIO ACTIVADA (Rojo)	Encendido indica que la transmisión tuvo éxito. Parpadeo indica que la transmisión está en curso. En la pantalla del panel de control se muestra el tipo de conexión como PSTN, GSM o la red LAN.

	SIRENAS AVERÍAS/DES (Ámbar)	Encendido indica que la salida está desactivada o que las salidas configuradas para "actuar como SC1" están desactivadas. Parpadeo indica que el SC1 está fallando o que las salidas configuradas para "actuar como SC1" están fallando. Apagado indica que todas las salidas de zumbador principales (salidas EN54-1, TIPO "C") funcionan correctamente.
	DESHABILITADO (Ámbar)	Encendido indica el estado desactivado de cualquier entidad que pueda ser puenteada.
	TEST (Ámbar)	Encendido indica condiciones de prueba en al menos una zona.
	MODO DÍA (Ámbar)	Encendido indica que la central de incendio está funcionando en modo Día. Apagado indica que la central de incendio está funcionando en modo Noche.
1-8	ZONAS DE SOFTWARE (Rojo)	Encendido indica que las zonas de software correspondientes se encuentran en el estado Alarma*. Nota: * indica que la zona fuera del rango de 1 a 8 no tiene un LED relacionado, su estado Alarma se muestra solo en la pantalla LCD. Parpadeo indica que las zonas de software correspondientes se encuentran en el estado Retardo de alarma.
	CONTROLES ON (Ámbar)	Encendido indica que el panel de control está por lo menos en el nivel 2, por lo que los controles SILENCIO/REACTIVAR SIRENAS, REINIC y TIEMPO DE INVESTIGACIÓN están habilitados.

Nota: * indica que la zona fuera del rango de 1 a 8 no tiene un LED correspondiente, su estado Alarma se muestra solo en la pantalla LCD. ** indica el patrón de fallo del sistema de zumbador, *** indica el patrón de fallo del zumbador.

Figura 4: Acceso desde la pantalla PRINCIPAL a la pantalla de gestión de la central



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio
3	Nombre del panel de control (se puede modificar)
4	Actividad del panel/Fase actual

Opciones del sistema

- Idioma seleccionado
- Número de identificación de la central
- Tipo de central (FC503/ FC506)
- Capacidad de la batería instalada (17Ah/38Ah)

El idioma seleccionado es vital para que la interfaz de usuario (UI) seleccione entre los dos idiomas disponibles en la central. El número de identificación de la central es crucial para que la central asigne un nombre a los archivos y los gestione a través de la memoria extraíble USB.

Nota: Cuando se inicializa la pantalla INICIAL, la central no está completamente operativa y las teclas de control no funcionan.

Pantalla Frontal

La pantalla Frontal se muestra generalmente cuando la central está en estado de espera. Puede contener un mensaje de aviso definido por el instalador. El contenido de la pantalla y su activación se configuran con el software FC503_FC506 (SW). Para obtener información sobre las funciones de las teclas de la pantalla Frontal, consulte la Tabla 7.

Tabla 7: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en la pantalla FRONTAL

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Teclas de cursor	Sin función

ESC	Salte de la pantalla FRENTE y muestra la interfaz de usuario de la pantalla PRINCIPAL o EVENTOS activada directamente por los eventos: advertencia, retardo de alarma, alarma, fallo o revisión
INTRO	Sin función

Nota: Puede quitar o reemplazar permanentemente la pantalla FRONTAL empleando las opciones de configuración de FireClass FC500 (FC501_FC503_FC506) Console.

Pantalla PRINCIPAL

La pantalla PRINCIPAL es la primera pantalla que muestra el panel después de encenderse (consulte la Figura 4). Esta pantalla se puede reemplazar por la pantalla EVENTOS. Después de 30 segundos de inactividad, aparece la pantalla FRONTAL.

Campos

Consulte la [Figura 4](#):

El campo Nivel de acceso muestra el nivel de acceso actual de la central. 10 segundos antes de salir del nivel de acceso actual, este campo empieza a parpadear.

El campo Estado de la central de control muestra el estado actual de la central, los valores posibles incluyen ACTIVO (su estado normal).

Un parpadeo continuo y constante indica que la central de incendio funciona correctamente.

El campo Actividad de la central/fase actual muestra la actividad actual de la central. Para obtener más información, consulte la Tabla 8.

Tabla 8: Valores del campo de actividad de la central

Valor en el campo de actividad de la central	Descripción
RESETEANDO	La central se está reiniciando
LOC. PROG	La central se está programando con un acceso local
ACCES.REM	Acceso remoto a la central (PC a través de puerto serie, USB o IP)
INIC. SIST.	La central se está inicializando
VER. SIST.	La central se está autocomprobando
BORRAR REG	La central está borrando el registro de eventos
ESPERE	La central está esperando ser configurada
_____	Sin actividad
ESCANEANDO LAZOS	La central realiza su actividad normal

Nota: El campo de fecha y hora parpadea hasta que se ajusta la fecha y la hora.

Tabla 9: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en la pantalla PRINCIPAL

Tecla	Función
1	Pasa al modo Programar o Analizar
2	Pasa al modo Desactivar o Ver listas
3	Muestra el registro de la vista o activa el modo Modificar
4	Selecciona entre los grupos de funciones relacionados con las teclas 1, 2 y 3
Arriba	Aumenta el brillo de la pantalla LCD
Abajo	Reduce el brillo de la pantalla LCD
Derecha	Aumenta el contraste de la pantalla LCD
Izquierda	Reduce el contraste de la pantalla LCD
ESC	Sale de la pantalla PRINCIPAL Cambia la interfaz de usuario a la pantalla FRENTE o de EVENTOS. Al pulsar la tecla durante más de 3 segundos se fuerza el acceso nivel 1 en la central.
INTRO	Sin función


Pantallas de diagnóstico

Las siguientes funciones están disponibles a través de las pantallas de diagnóstico:

- Una visualización de algunos parámetros eléctricos del interior de la central (pantalla Indicadores de la central)
- Una visualización de algunos parámetros funcionales relacionados con los lazos (pantalla Lazo)
- Ejecución de la prueba de teclado de la central (pantalla Test de teclado).

Para acceder a las pantallas de diagnóstico desde la pantalla PRINCIPAL, mantenga pulsada la tecla 4.

Figura 5: Interacción entre las pantallas de diagnóstico



2	Pulse la tecla ESC durante 32 milisegundos para ir a la pantalla PRINCIPAL
---	--

Tabla 10: Información de campo en las pantallas de diagnóstico

Campo	Visualización en pantalla
v-PSU	Muestra la tensión de salida de la fuente de alimentación de la central
I-PSU	Muestra la corriente de salida de la fuente de alimentación de la central
Si I-PSU < 150 mA	Muestra "BAJO"; Vbatt muestra la tensión de la batería
Res.Bat.	Muestra el valor de la resistencia interna de la batería más la resistencia del cableado de la batería.
Si Res.Bat. > 999 mOhm o Vbat. < 19 Vdc	Muestra SIN BAT.

Pantalla de diagnóstico de lazo

Se trata de una pantalla de propósito general utilizada para mostrar los valores de los parámetros del firmware (FW) relacionados con la gestión de lazos, en tiempo real. Las filas A y B muestran el valor medio, mínimo y máximo del parámetro FW correspondiente. La fila C indica el número de eventos relacionados con el parámetro FW asignado. Si pulsa la tecla 0, se restablecerán todos los valores mostrados.

Test de teclado

Esta pantalla permite probar todas las teclas de la interfaz de usuario de la central. Si pulsa cualquier tecla de la interfaz de usuario de la central, la parte relevante de la pantalla se queda en blanco cuando se detecta la pulsación de la tecla.

Pantalla MENÚ

Las pantallas MENÚ permiten acceder a las características de programación, análisis, desactivación y modificación de la central. Para obtener más información sobre la interacción del usuario, consulte las secciones [Nivel de acceso del usuario](#), [Desactivar](#) y [Modificar](#) de este manual. Para obtener información sobre la instalación, consulte el manual de instalación de FC503/FC506.

Pantallas de eventos

Las pantallas de eventos se activan cuando el sistema detecta eventos. Cuando se activa un evento, anula la pantalla presente en ese momento. Una pantalla controlada por un evento puede ser anulada por otra pantalla controlada por un evento que tenga una mayor prioridad. La Tabla 11 contiene la asignación de prioridades a las pantallas de eventos.

Tabla 11: Prioridad de las pantallas de eventos

Pantallas de eventos	Prioridad
Alarma	0 (máxima)
RETARDO ALARMA	1
Avería	2
Advertencia	3
Walk Test	4 (mínima)

Si una pantalla de eventos de menor prioridad es anulada por una pantalla de eventos de mayor prioridad, se enciende el LED MÁS INFORMACIÓN.


Para acceder manualmente a las pantallas de eventos suprimidos en esta condición, utilice la entrada Ver lista en la pantalla PRINCIPAL.

Estado de advertencia

Puede programar la central de detección de incendios FC503/ FC506 para que proporcione un estado de advertencia o de Retardo de alarma antes del estado Alarma.

El estado de advertencia se indica mediante la pantalla de advertencia, consulte la [Figura 6](#).

Figura 6: Pantalla de estado de advertencia




1	Primera advertencia
2	Última advertencia
3	Número de advertencias
4	Índice de advertencia almacenado
5	Estado de la central de incendio
6	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
7	Primer bloque: identificación del punto. Nota: El símbolo de la flecha que apunta hacia la derecha indica que hay más bloques para ver usando la tecla de cursor Derecha. Un símbolo de flecha que apunta hacia la izquierda indica que hay bloques anteriores disponibles para ver usando la tecla de cursor Izquierda.

La central generará una advertencia cuando un punto de entrada (detector) exceda su umbral de advertencia y exista el riesgo de que se produzca una alarma.

Las siguientes características señalan el estado de advertencia:

- Puntos de salida de advertencia
- Pantalla de la central de detección de incendios
- Señal acústica intermitente en el zumbador de la central
- El repetidor FC500

Figura 7: Estado de advertencia: desplazamiento con la tecla Derecha



1	Para desplazarse hasta el segundo bloque de datos de las zonas de ADVERTENCIA, pulse la tecla Derecha.
2	Para desplazarse hasta el tercer bloque de datos de las causas de ADVERTENCIA, pulse la tecla Derecha.
3	Para desplazarse hasta el cuarto bloque de datos de las horas de ADVERTENCIA, pulse la tecla Derecha.

Tabla 12: Funciones del teclado alfanumérico en un estado de advertencia

Tecla	Función
1	Abre la pantalla de visualización del estado de la zona.
2	Si la primera advertencia está relacionada con un punto, abre la pantalla de visualización del estado del dispositivo de lazo.
3	Si la última advertencia está relacionada con un punto, abre la pantalla de visualización del estado del dispositivo de lazo.

4	Se utiliza para mostrar más advertencias. Cuando una advertencia de punto está presente en la cuarta fila, una pulsación adicional de 4 teclas hará que la interfaz de usuario salte a la pantalla de visualización del estado del dispositivo de lazo correspondiente.
----------	--

En el estado de advertencia (consulte la [Figura 6](#)), utilice la tecla Derecha para desplazarse por la segunda cadena de datos de las zonas de advertencia; a continuación, utilice la tecla Derecha para desplazarse por la tercera cadena de datos de las causas de advertencia; a continuación, utilice la tecla Derecha para desplazarse por la cuarta cadena de datos de las horas y eventos de advertencia.

Nota: Si los eventos están vinculados a los dispositivos, la etiqueta de zona alterna con la etiqueta de punto cada 3 segundos. Si no se ha asociado la zona al punto, solo aparecerá la etiqueta del punto.

Tabla 13: Funciones de la tecla de cursor

Tecla	Función
Arriba	Muestra el siguiente evento que no sea el primero ni el último
Abajo	Muestra el evento anterior que no sea el primero ni el último
Derecha	Muestra la cadena de datos siguiente
Izquierda	Muestra la cadena de datos anterior

Tabla 14: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en la pantalla PRINCIPAL


Tecla	Función
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla PRINCIPAL
INTRO	Bloquea o reactiva el intercambio entre las etiquetas de los dispositivos y las de las zonas Nota: Cuando el bloque está habilitado, el carácter @ aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Estado Retardo de alarma

El estado Retardo de alarma indica que un punto de entrada (detector) ha excedido su umbral de alarma. La central de detección de incendios no generará una alarma hasta que finalice el retardo predefinido de alarma. Sin embargo, si un segundo punto de entrada, como un detector en la misma zona SW, detecta condiciones de alarma durante el estado de retardo de alarma (y se ha programado la opción de doble confirmación (DK) para esa zona), la central de detección de incendios genera una alarma de forma instantánea.

Si la central de detección de incendios funciona en modo nocturno, solo genera alarmas instantáneas y el estado de retardo de alarma se anula automáticamente. Si ya se está ejecutando un procedimiento de alarma, la central de detección de incendios ignora las condiciones de retardo de alarma.

Figura 8: Pantalla: Estado Retardo de alarma



1	Primera zona en prealarma
2	Número de zonas en prealarma (parpadeo)
3	Estado de la central de incendio
4	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
5	Los símbolos de flecha muestran la presencia de más información, como la coordenada de punto/zona, la causa y la hora.
6	Etiqueta de punto/zona
7	Para ver más zonas en prealarma
8	Última zona en prealarma

Nota: La norma EN54-2 requiere la visualización de la primera zona en retardo de alarma, la zona más reciente en retardo de alarma y el número de zonas en retardo de alarma.

Para suministrar la información sobre los puntos en retardo de alarma, la visualización del retardo de alarma se realiza por zonas (predeterminado) o por puntos.

Las siguientes características señalan el estado Retardo de alarma:

- Pantalla de la central de detección de incendios
- Parpadeo del LED (1-8) de la zona correspondiente al retardo de alarma
- Señal acústica intermitente en el zumbador de la central de incendio
- Puntos de salida de retardo de alarma

Durante el estado de retardo de alarma, puede silenciar, investigar o restablecer el sistema y ver el registro.

Tabla 15: Funciones del teclado alfanumérico en el estado de retardo de alarma

Tecla	Función
1	Abre la pantalla de visualización del estado de la zona.
2	Abre el estado del primer dispositivo de lazo activado
3	Abre el estado del último dispositivo de lazo activado
4	Muestra más puntos en Retardo de alarma. Cuando una información de punto está presente en la cuarta fila, pulse otra vez la tecla 4 para que la interfaz de usuario pase a la pantalla de visualización del estado del dispositivo de lazo correspondiente.


Nota: Las funciones del teclado alfanumérico son las mismas para el retardo de alarma por zonas y por puntos.

Tabla 16: Funciones de las teclas de cursor en el estado de retardo de alarma

Tecla	Función
Arriba	Muestra el siguiente punto disponible de Retardo de alarma que no sea el primero ni el último.
Abajo	Muestra el anterior punto disponible de Retardo de alarma que no sea el primero ni el último.
Derecha	Muestra la siguiente información auxiliar sobre el punto (consulte la Figura 2).
Izquierda	Muestra la información auxiliar anterior sobre el punto.

Nota: Las funciones de las teclas de cursor son las mismas para el retardo de alarma por zonas y por puntos.

Figura 9: Estado Retardo de alarma: Desplazamiento con la tecla Derecha



1	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el segundo bloque de datos; las coordenadas de los puntos
2	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el tercer bloque de datos; las causas de las prealarmas
3	Pulse la tecla Derecha para desplazarse al cuarto bloque de datos; las horas de las prealarmas
4	Pulse la tecla Izquierda para retroceder hasta el tercer bloque de datos
5	Pulse la tecla Izquierda para retroceder hasta el segundo bloque de datos
6	Pulse la tecla Izquierda para retroceder hasta el primer bloque de datos

Tabla 17: Funciones de las teclas ESC e INTRO en el estado de Retardo de alarma

Tecla	Función
ESC	Vuelve a la pantalla PRINCIPAL.
INTRO	Pulse durante 1 segundo: Cambia entre los modos de visualización. Pulse durante 32 milisegundos: Detiene o reinicia el intercambio de zona/punto.

Nota: El punto correspondiente con la primera zona en Retardo de alarma es el primer punto de la zona que se activa. Para todas las demás zonas en retardo de alarma, el punto afectado es el último que se activa. Esta información se actualiza en tiempo real. El primer punto del campo Retardo de alarma contiene la información sobre el primer dispositivo que se activa. Independientemente de la zona a la que pertenezca, el último punto del campo Retardo de alarma contiene la información sobre el último punto activado.


Estado Alarma

En el estado **Alarma**, un detector o un pulsador manual ha activado una alarma. Las siguientes características señalan el estado Alarma:

- Los LEDs de alarma se encienden
- Aparecen mensajes en la central de detección de incendios/pantalla del repetidor (consulte la [Figura 10](#))
- Señal acústica intermitente en la central de detección de incendios
- Puntos de salida de alarma programados para indicar el estado Alarma

Nota: La norma EN54-2 requiere la visualización de la primera zona en alarma, la zona más reciente en alarma y el número de zonas en alarma.

Figura 10: Cómo mostrar el estado de Alarma



1	Primera zona en alarma
2	Número de zonas en alarma (parpadeo)
3	Estado de la central de incendio
4	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
5	Los símbolos de flecha muestran la presencia de más información, como la coordenada de punto/zona, la causa y la hora.
6	Etiqueta de punto/zona
7	Para ver más zonas en alarma
8	Última zona en alarma

Tabla 18: Funciones del teclado alfanumérico en el estado Alarma

Tecla	Función
1	Abre la pantalla de visualización del estado de la zona. Nota: Para visualizar en el repetidor FC500, pulse la tecla 1 y también la tecla INTRO.
2	Abre la primera pantalla Visualización del estado del dispositivo de lazo activada
3	Abre la última pantalla Visualización del estado del dispositivo de lazo activada


4	Muestra más puntos en alarma. Cuando una información de punto está presente en la cuarta fila, una pulsación adicional de la tecla 4 hará que la interfaz de usuario abra la pantalla Visualización del estado del dispositivo de lazo correspondiente .
---	---

Nota: Las funciones del teclado alfanumérico son las mismas para la alarma por zonas y para la alarma por puntos.

Tabla 19: Funciones de las teclas del cursor en un estado de Alarma por zona o por puntos

Tecla	Función
Arriba	Muestra el siguiente punto en alarma que no sea el primero ni el último
Abajo	Muestra el anterior punto disponible en alarma que no sea el primero ni el último
Derecha	Muestra la información auxiliar siguiente sobre el punto
Izquierda	Muestra la información auxiliar anterior sobre el punto

Figura 11: Estado de Alarma: desplazamiento con la tecla Derecha



1	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el segundo bloque de datos
2	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el tercer bloque de datos
3	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el cuarto bloque de datos
4	Pulse la tecla Izquierda para retroceder hasta el tercer bloque de datos
5	Pulse la tecla Izquierda para retroceder hasta el segundo bloque de datos
6	Pulse la tecla Izquierda para retroceder hasta el primer bloque de datos

Tabla 20: Funciones de las teclas ESC e INTRO en el estado de Retardo de alarma

Tecla	Función
ESC	Vuelve a la pantalla PRINCIPAL.
INTRO	1 segundo: Cambia entre los modos 32 milisegundos: Detiene o reinicia el intercambio de zona o punto

Nota: El punto correspondiente con la primera zona en alarma es el primer punto de la zona que se activa. Para todas las demás zonas en alarma el punto afectado es el último que se activa. Esta información se actualiza en tiempo real. Independientemente de la zona a la que pertenezca, el campo Primer punto de alarma contiene la información sobre el primer dispositivo que se activa; el campo Último punto de alarma contiene la información sobre el último punto activado.

Estado de avería


Las siguientes características señalan el estado AVERÍA:

- LEDs de avería encendidos o parpadeantes
- Mensaje en la pantalla de la central de incendio
- Parpadeo de los LEDs de avería específicos, si los hay:
 - AVERÍA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
 - AVERÍA DEL SISTEMA
 - AVERÍA SEÑAL INCENDIO
 - SIRENAS AVERÍA/DES
- Señal acústica intermitente en la central de detección de incendios
- Puntos de salida de alarma programados para indicar el estado Alarma

Puntos de salida de avería

La [Figura 12](#) muestra el estado de AVERÍA de la central de incendio. La tecla SILENCIO se puede utilizar para forzar momentáneamente la salida silenciable de avería a estado EN ESPERA.

Figura 12: Visualización de estados de avería



1	Número total de averías
2	Estado de la central de incendio
3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente

4	Primer bloque: Identificación de punto Nota: El símbolo de la flecha derecha indica la presencia de más bloques de información sobre averías.
5	Índice de averías almacenado
6	Última avería
7	Primera avería

Si se borra la condición de avería (vuelta a la normalidad), todas las salidas de avería se restaurarán automáticamente para que queden en espera y eliminen la avería.

Tabla 21: Funciones del teclado alfanumérico en el estado Avería

Tecla	Función
1	Abre la pantalla Visualización del estado de la zona.
2	Si la primera Avería está relacionada con un punto, la tecla 2 abre la pantalla Visualización del estado del dispositivo de lazo. Si la primera avería es una avería de ruptura de lazo, use la tecla 2 para abrir la pantalla Localizar ruptura lazo . Si la primera avería está relacionada con un elemento que puede estar desactivado, la interfaz de usuario se desplaza a la pantalla de desactivación, lo que permite un procedimiento rápido de desactivación. Nota: Si el nivel de acceso es inferior a L2, se requerirá la contraseña antes de proceder a la desactivación.
3	Si la última Avería está relacionada con un punto, use la tecla 3 para abrir la pantalla Visualización del estado del dispositivo de lazo activada. Si la última avería es una avería de ruptura de lazo, abra la pantalla Localizar la ruptura de lazo. Si la última avería está relacionada con un elemento que puede estar desactivado, la interfaz de usuario se desplaza a la pantalla de desactivación, lo que permite un procedimiento rápido de desactivación. Nota: Si el nivel de acceso es inferior a L2, se requerirá la contraseña antes de proceder a la desactivación.

4	<p>Muestra más averías.</p> <p>Cuando una información de un punto está presente en la cuarta fila, una pulsación adicional de la tecla 4 hará que la interfaz de usuario abra la pantalla Visualización del estado del dispositivo de lazo correspondiente.</p> <p>Cuando una Avería de punto está presente en la cuarta fila, una pulsación adicional de la tecla 4 hará que la interfaz de usuario salte a la pantalla Localizar la ruptura de lazo.</p> <p>Si hay una avería relacionada con un elemento que puede estar desactivado presente en la cuarta fila, la interfaz de usuario se desplaza a la pantalla de desactivación, lo que permite un procedimiento rápido de desactivación.</p> <p>Nota: Si el nivel de acceso es inferior a L2, se requerirá la contraseña antes de proceder a la desactivación.</p>
---	--

2	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el tercer bloque de datos de zona de avería
3	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el cuarto bloque de datos de zona de avería

Nota: En caso de que un fallo esté relacionado con un dispositivo de lazo, la etiqueta de punto de avería se cambia por la etiqueta de zona asignada cada 3 segundos. Si no se ha asociado la zona al punto, solo aparecerá la etiqueta del punto.


Tabla 22: Funciones de las teclas de cursor, ESC y INTRO en el estado de Avería

Tecla	Función
Arriba	Muestra la avería anterior disponible que no sea la primera ni la última
Abajo	Muestra la avería siguiente disponible que no sea la primera ni la última
Derecha	Muestra la información auxiliar siguiente sobre el punto
Izquierda	Muestra la información auxiliar anterior sobre el punto
ESC	Vuelve a la pantalla PRINCIPAL
INTRO	Bloquea o reactiva el intercambio entre las etiquetas de los dispositivos y las de las zonas

Desplazamiento con la tecla Derecha

Como se muestra en la [Figura 13](#), en el estado de Avería utilice la tecla Derecha para desplazarse por la segunda cadena de datos de las zonas de avería; a continuación, utilice la tecla Derecha para desplazarse por la tercera cadena de datos de las causas de avería; a continuación, utilice la tecla Derecha para desplazarse por la cuarta cadena de datos de los horas y eventos de avería.

Figura 13: Estado de Avería: desplazamiento con la tecla Derecha




1	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el segundo bloque de datos de zona de avería
---	--

Pantallas Localizar ruptura lazo

Estas pantallas se utilizan para gestionar el procedimiento Localizar ruptura de lazo que ayuda a determinar dónde está roto el lazo. Los resultados de este procedimiento proporcionan el número de detectores detectados a la izquierda y a la derecha del lazo analizado.

La secuencia de la pantalla se muestra en la [Figura 15](#).

Figura 14: Pantalla Localizar ruptura lazo




Nota: Durante el procedimiento de localización de ruptura de lazo todos los detectores se apagan. Al final del procedimiento, se ejecuta una completa inicialización del lazo. Los dispositivos que no estén en la configuración no se detectan.

Localización de los dispositivos sin dirección asignada

En el caso de una avería de un DISP. NO PROGRAMADO, es posible localizar todos los dispositivos sin dirección. Para mayor visibilidad, se activarán todos los dispositivos sin direccionar que tengan un LED (encendido fijo). Las sirenas empezarán a sonar, mientras que las balizas empezarán a destellar.

Si hay demasiados dispositivos sin direccionar, la corriente total requerida para mantener todos los LEDs, sirenas y balizas activos al mismo tiempo puede ser tan alta que el circuito de protección de sobrecorriente del lazo se dispare.

Figura 15: Pantallas de Localización de dispositivos sin dirección: Diagrama de flujo



1	Los dispositivos no direccionados se hacen visibles
2	Los dispositivos no direccionados no se hacen visibles - el proceso falló
3	Los dispositivos no direccionados se hacen visibles
4	Los dispositivos no direccionados se silencian
5	A pantalla PRINCIPAL

Parámetros de VER REGISTRO

Esta sección proporciona una visión general de las características de programación de las centrales FC503/FC506. Para obtener información sobre los parámetros de cada estado, consulte el Manual de instalación de FC503/FC506.

No se necesita un código para acceder a las siguientes funciones desde la pantalla PRINCIPAL:

- Ver parámetros (Utilice 1=ANALIZAR)
- Ver registro (Utilice 3=Ver registro o 1=ANALIZAR y luego presione la tecla 8)
- Ver Listas (Usar 2=Ver Lista)

Se necesita un código de acceso para gestionar las siguientes funciones:

- Modificar
- Deshabilitar
- Ver parámetros

Consulte la [Figura 16](#) para obtener información sobre cómo ver los diferentes parámetros.


Tabla 23: Funciones del teclado alfanumérico en la pantalla Ver parámetros

Tecla	Función
1	Lazo: Inicia el procedimiento para permitirle seleccionar y ver los datos del lazo.
2	Dispositivo: Activa la secuencia de selección y visualización de los datos de los dispositivos de lazo en tiempo real.
3	SW Zona: Activa el procedimiento de selección y visualización de los datos correspondientes a todas las zonas SW.
4	Salida: Activa el proceso de selección y visualización de los datos correspondientes a una salida.
5	Red: Inicia el procedimiento para ver todos los dispositivos (repetidores y módulos MFI) en la red RS485.
6	Comunic.: Activa la secuencia de visualización de los datos principales en todas las unidades de comunicación.
7	Opción: Activa la secuencia de visualización para todas las opciones del sistema programadas localmente.
8	Registro: Inicia el procedimiento para permitirle ver eventos registrados.
9	Ver. FW: Inicia el procedimiento para ver las versiones de firmware de todos los procesadores de centrales.
0	Central: Inicia el procedimiento para ver la información de la central.

Tabla 24: Funciones de las teclas de cursor, ESC e INTRO

Tecla	Función
Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Vuelve a la pantalla PRINCIPAL.
INTRO	Sin función

Figura 16: Ver parámetros



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio
3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Opciones

Tecla 1: Ver datos del lazo

Utilice la tecla 1 para ver los datos del lazo. Consulte la [Figura 17](#):

Tabla 25: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para ver datos de lazo

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Arriba	Selecciona el lazo siguiente
Abajo	Selecciona el lazo anterior
Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Sin función.

Campos

El campo Lazo muestra el lazo actual en la pantalla. Consulte la [Figura 18](#):

El campo Detectores muestra el número de detectores detectados en el lazo correspondiente.

El campo Módulos muestra el número de módulos detectados en el lazo correspondiente.

El campo Estado muestra el estado del lazo seleccionado. Estos son los valores posibles:

- Trabajando
- Avería
- En espera
- Deshabilitado

El campo Lazo muestra la corriente total suministrada a los tres lazos en tiempo real. Este campo tiene una frecuencia de actualización de 5 segundos.

Tecla 2: Ver dispositivos


Utilice la tecla 2 para ver los datos de dispositivo de lazo (seleccione el lazo y luego el dispositivo).

Consulte la [Figura 17](#):

Tabla 26: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para seleccionar un lazo


Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Utilice las teclas 1, 2 o 3 para ver el lazo (consulte la Figura 18) Nota: Utilice las teclas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para seleccionar hasta 6 lazos en la central FC506
Arriba, Abajo	Sin funciones
Derecha	Selecciona el lazo disponible siguiente
Izquierda	Selecciona el lazo disponible anterior
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Confirma y muestra la pantalla del lazo seleccionado

Figura 17: Visualización de la elección de lazo y de sus detalles



1	Nivel de acceso
2	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
3	Nombre de la central de incendio
4	Lazo seleccionado

Figura 18: Visualización de los detalles del lazo



1	Número de lazo
2	Número del detector

3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Número de módulo
5	Sobrecorriente que apaga el lazo
6	Valor de corriente en los 3 lazos
7	Estado actual del lazo

Seleccionar dispositivo

Después de seleccionar el lazo, se muestran los detalles del lazo. Consulte la [Figura 19](#):

Utilice el teclado alfanumérico para insertar la dirección del dispositivo. Si la dirección no existe, se selecciona el siguiente dispositivo disponible.

Nota: Si el dispositivo está en el sistema, aparecen unos corchetes cerca de la dirección. Si la dirección no existe o es diferente de la seleccionada en la barra inferior, se muestran flechas.

Tabla 27: Funciones de las teclas de cursor, ESC e INTRO para seleccionar un Dispositivo

Tecla	Función
Arriba, Abajo	Sin funciones
Derecha	Selecciona el dispositivo siguiente disponible
Izquierda	Selecciona el dispositivo anterior disponible
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Confirma y muestra la información del dispositivo seleccionado

Visualización de los datos del dispositivo en el lazo

Seleccione el lazo y luego el dispositivo. Consulte la [Figura 19](#):

Tabla 28: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para ver datos de dispositivo

Tecla	Función
0	Desactiva el dispositivo (solo detectores) Nota: Se requiere nivel de acceso 2 o superior
Arriba	Se desplaza a través de módulos con varias entradas o salidas
Abajo	Se desplaza a través de módulos con varias entradas o salidas
Derecha	Muestra el estado del siguiente dispositivo en el mismo lazo
Izquierda	Muestra el estado del dispositivo anterior en el mismo lazo
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior
INTRO	Sin función

Campos

El campo Estado del dispositivo muestra el estado actual del detector o módulo. Los valores posibles son los siguientes:

- TRABAJANDO
- ACTIVO
- ADVERTENCIA
- AVERÍA
- ZONA DES.
- WALK TEST
- EN ESPERA

El campo Coordenadas del dispositivo muestra lo siguiente:


- El ID del lazo
- La dirección del dispositivo
- El tipo de dispositivo
- El ID del canal (para los módulos)
- El número de zona

El área de información de Canales del dispositivo muestra lo siguiente:

- El ID del canal:
 - S=Humo
 - T=temperatura
 - C=Monóxido de carbono (para el detector)
- El valor analógico actual como porcentaje
- Una representación pseudográfica en tiempo real del valor analógico actual con umbral
- El modo de configuración del canal o el valor umbral
- El estado del canal

Nota: La información de los dispositivos solo está disponible para los dispositivos con un estado TRABAJANDO.

Figura 19: Visualización de dispositivos en el lazo (detectores y módulos)



1	Nivel de acceso
2	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
3	Etiqueta de la central de incendio
4	Nombre del lazo seleccionado
5	Tipo de dispositivo seleccionado
6	Lista de dispositivos actuales
7	Umbral
8	Modo de funcionamiento
9	Patrón del valor actual y umbral (si es aplicable)
10	Valor de tensión probado por el detector
11	Zona asignada
12	Dirección
13	Estos símbolos muestran la presencia de una lista de dispositivos
14	Aparece el número de lazos y el lazo seleccionado aparece entre corchetes

Tecla 3: Ver zonas SW

Utilice la tecla 3 (Zona SW) del menú Analizar para ver las zonas de software - máximo 128 zonas (FC503) o 256 zonas (FC506). El estado de todas las zonas SW del sistema se muestra en formato compacto, consulte la [Figura 20](#). El estado de las zonas SW se muestra usando las abreviaturas de la Tabla 29.


Tabla 29: Abreviaturas de estado de Zona SW

Abreviatura	Descripción
:	SIN USO: La zona no se usa. No hay ningún dispositivo asignado a la misma.
A	ALARMA: La zona está en modo Alarma
a	PREALARMA: La zona está en modo Retardo de alarma.
W	ADVERTENCIA: La zona en modo Advertencia.
F	AVERÍA: La zona en modo Avería.
X	DESHABILITADA: La zona está deshabilitada.
t	TEST. La zona está en modo Test.
T	TEST ACTIVADO. Al menos un punto de la zona está activo en modo Test.
_	EN ESPERA: La zona está en modo En espera.
D	SUCIO: Al menos un detector de humo en la zona está sucio.

Tabla 30: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para ver datos de lazo

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Arriba, Abajo	Seleccione la tecla Arriba y Abajo para seleccionar las siguientes 32 zonas para mostrar en la página.
Derecha	Selecciona la siguiente zona SW en el área de estado de todas las zonas El número correspondiente aparece a la izquierda de la pantalla
Izquierda	Selecciona la zona SW anterior en el área de estado de todas las zonas. El número correspondiente aparece a la izquierda de la pantalla.
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Sin función

Figura 20: Visualización de zonas SW



1	ID de número de zona.
2	Área de estado de todas las zonas
3	Etiqueta de la zona
4	Estado de Zona SW

Tecla 4: Ver salida

Utilice la tecla 4 del menú **Analizar** para ver las salidas. El estado de todas las salidas del sistema aparecen en formato compacto, consulte la [Figura 21](#). El estado de las salidas utiliza las abreviaturas de la Tabla 31.

Tabla 31: Abreviaturas de estado de salida

Abreviatura	Descripción
DES.	Salida deshabilitada
ACT	Salida activa
SC	La salida está en cortocircuito
ABI	Salida abierta
_	Salida en modo En espera
FAL	Avería de transistor

Tabla 32: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para ver salidas

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Sin función

Figura 21: Visualización de las salidas



1	Salida SC
2	Estado En espera
3	Salida de colector abierto.

Tecla 5: Ver dispositivos de red

Utilice la tecla 5 para ver dispositivos de red tales como módulos MFI (máximo 4), centrales cliente (máximo 7) y repetidores (máximo 8). Consulte la [Figura 22](#):


Campos

El estado del campo Dispositivos de red muestra el estado de salida correspondiente empleando abreviaturas. Para obtener más información, consulte la Tabla 33.

Tabla 33: Abreviaturas de estado de los dispositivos de red

Abreviatura	Descripción del dispositivo de red
OK!	Conectado y funcionando
KO!	No conectado
FAL	Avería.
DES.	Deshabilitado
	No conectado
VJO	Versión de firmware obsoleta

Figura 22: Visualización de dispositivos de red (módulos MFI, repetidores y centrales cliente)



1	Estado del enlace
2	Dispositivos de tipo red


Tecla 6: Ver comunicadores

Utilice la tecla 6 para ver el comunicador conectado a la central de incendio, consulte la [Figura 23](#). Se muestra la versión de FW, el estado del módulo FC500IP y la dirección IP.

Tabla 34: Funciones de las teclas de cursor, ESC e INTRO para ver el comunicador

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Sin función

Figura 23: Visualización del comunicador



1	Estado del comunicador
2	Revisión del firmware
3	Tipo de comunicación

Tecla 7: Ver opciones de sistema

Use la tecla 7 para ver las opciones programadas del sistema desde el menú Analizar. Consulte la [Figura 24](#):

El estado de las opciones de modo Día y Noche se indica usando las abreviaturas de la Tabla 35.


Tabla 35: Abreviaturas de los modos Día y Noche

Abreviatura	Descripción
DÍA	Modo Día.
NOC	Modo Noche.
AUT	Modo automático.

Tabla 36: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para ver opciones del sistema

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Sin función

Figura 24: Opciones de visualización



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio
3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Tipo de modo

Tecla 8: Ver el registro

Utilice la tecla 8 para seleccionar Ver registro o selecciónelo directamente desde el estado EN ESPERA. Puede visualizar el registro desde la pantalla PRINCIPAL sin una contraseña. Consulte la [Figura 25](#):

Para ver los eventos almacenados en el registro de la central de detección de incendios, utilice la opción Ver registro en el menú Ver parámetros. El registro almacena los 4000 eventos más recientes. Cuando el registro está lleno, se borran los eventos más antiguos, de modo que se pueden almacenar los más nuevos.

Nota: Utilice la opción BORRAR REGISTRO del menú MODIFICAR para eliminar los eventos de registro.

Los siguientes datos se almacenan en el registro:

- Descripción del evento
- Número de evento
- Descripción del dispositivo (central o repetidor) en el evento
- Descripción del elemento de evento
- Hora y fecha del evento
- Dirección del elemento de evento

Campos

Consulte la [Figura 25](#):

El campo Tipo de evento muestra el tipo de evento que aparece en pantalla. Los valores posibles se enumeran a continuación:

- RESTAURAR
- ALARMA
- RETARDO ALARMA
- ADVERTENCIA
- AVERÍA
- GENÉRICO
- WALK TEST

Tabla 37: Funciones del teclado alfanumérico en la pantalla Ver parámetros

Tecla	Función
1	Solo eventos de alarmas
2	Solo eventos de retardo de alarma
3	Solo eventos de advertencia
4	Solo eventos de walk test
5	Solo eventos de avería del sistema
6	Solo eventos de restauración
7	Solo eventos genéricos


Tabla 38: Funciones de las teclas de cursor, ESC e INTRO para ver eventos de registro

Tecla	Función
Arriba	Selecciona el evento anterior disponible
Abajo	Selecciona el evento siguiente disponible
Derecha	Muestra los siguientes datos disponibles (consulte la Figura 27)
Izquierda	Muestra los datos disponibles anteriores
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Sin función

Notas:

- Si los eventos están vinculados a los dispositivos, la etiqueta de zona alterna con la etiqueta de punto cada 3 segundos. Si no ha asociado la zona al punto, solo aparecerá la etiqueta de punto.
- Si los eventos mostrados están filtrados por tipo, un asterisco (*) comienza a parpadear inmediatamente a la derecha del número de evento.


Figura 25: Visualización del registro



1	Total de eventos almacenados
2	Si está presente, muestra la vista filtrada por tipo de evento
3	Estado de la central de incendio
4	Este símbolo muestra la presencia de la conexión entre la interfaz de usuario y la placa principal
5	Tipo de evento

6	Primer bloque Nota: el símbolo de la flecha muestra la presencia de más bloques
7	Hora y fecha del evento
8	ID del evento actual

Figura 26: Desplazarse con la tecla derecha para ver los eventos de registro



1	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el segundo bloque de datos sobre zonas en el registro
2	Pulse la tecla Derecha para desplazarse hasta el tercer bloque de datos sobre zonas en el registro


Tecla 9: Ver versión de firmware

En el menú Ver parámetros, utilice la opción Ver. FW para ver la versión de firmware de la central de detección de incendios. Utilice la tecla 9 para ver la versión de firmware. Consulte la [Figura 27](#).

Tabla 39: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para visualizar el firmware

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla PRINCIPAL.
INTRO	Sin función

Figura 27: Visualización de la versión de firmware



Tecla 0: Ver información de la central

Utilice la tecla 0 en el menú Analizar para ver la siguiente información:

- ID de la central de incendios
- Número de serie de la placa electrónica de la central de incendios (ocho dígitos hexadecimales)
- Versión de la placa PCB
- Tipo de alimentación en placa
- Tipo de baterías en placa
- Presencia del controlador auxiliar, consulte la [Figura 27](#)

Tabla 40: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para visualizar información de la central

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Vuelve a la pantalla del menú Analizar
INTRO	Sin función

Ver listas

Pulse = Ver listas en la pantalla PRINCIPAL.

La opción **Ver listas** permite ver las listas descritas en la Tabla 41.

Tabla 41: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para seleccionar y ver tipos de lista

Tecla	Descripción
1	Zona Des.: Una lista de zonas deshabilitadas
2	Disp. Des.: Una lista de dispositivos deshabilitados
3	Partes Des.: Una lista de partes deshabilitadas
4	Test: Una lista de zonas walk test
5	Averías: Una lista de averías
6	Avisos: Una lista de avisos
7	Dispositivos en test: Una lista de dispositivos activos en modo de prueba

Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Sin función

Nota: Un número de lista parpadeante indica que la lista correspondiente contiene datos.

Campos

Consulte la [Figura 29](#).

El Elemento en el campo Lista contiene el número actual de elementos en la lista.

El campo ID de elemento actual contiene el ID del elemento que se visualiza actualmente.

El campo Tipo de lista reproduce el nombre de la lista seleccionada anteriormente.


El campo Información del elemento muestra información sobre el elemento actualmente seleccionado. Muestra la ubicación de la zona SW y del dispositivo de lazo o la descripción de una parte del sistema y su etiqueta correspondiente.

Tabla 42: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para ver información de lista

Tecla	Función
1	Muestra la pantalla de habilitación y habilita el elemento mostrado
Arriba	Navega por la lista; muestra el elemento siguiente
Abajo	Navega por la lista; muestra el elemento anterior
Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior.
INTRO	Sin función

1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio
3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Tipo de lista
5	Información sobre elementos de la lista
6	ID del elemento actual
7	Número total de elementos en la lista
8	Opciones Nota: Para Zonas Des., Disp. Des., Partes Des. and Walk Test, aparece una pantalla de visualización de lista común.

Figura 28: Visualización de listas




MODIFICAR

Para acceder al menú MODIFICAR, introduzca el código de acceso de usuario (11111 por defecto), cada dígito estará enmascarado por * (asterisco). Para ver la opción MODIFICAR, en la pantalla PRINCIPAL, pulse la tecla 3. Las opciones disponibles en el menú MODIFICAR se describen en la Tabla 43.

La [Figura 29](#) muestra las opciones del menú MODIFICAR después de insertar o modificar la contraseña.

Figura 29: Visualización del menú MODIFICAR



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio
3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Opciones

Tabla 43: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en el menú Modificar

Tecla	Función
1	Borra y actualiza el mensaje de bienvenida (INIT MSG) (nombre de la central de incendio)
2	Introduce y actualiza la contraseña del usuario L2
3	Actualiza el modo Día y Noche
4	Actualiza la hora y la fecha
5	Borra el registro
6	Realiza una prueba walk test por zonas
Teclas de cursor	Sin función
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Sin función

Tecla 1: INIT MSG (Modificar etiqueta del panel)

Utilice la tecla 1 para introducir o actualizar la etiqueta de la central. Consulte la [Figura 31](#).

Tabla 44: Funciones de las teclas en la etiqueta de la central de modificación

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Introducir o actualizar la etiqueta de la central
Teclas de cursor	<ul style="list-style-type: none"> Arriba: cambia la letra seleccionada de minúscula a mayúscula Abajo: cambia la letra seleccionada de mayúsculas a minúsculas Derecha: selecciona el siguiente carácter a modificar Izquierda: selecciona el carácter anterior a modificar
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Confirma la etiqueta

Tecla 2: Contraseña de usuario

Utilice la tecla 2 para modificar la contraseña de usuario (consulte la [Figura 32](#)).

Insertar o modificar la contraseña

Cuando selecciona MODIFICAR, la pantalla que aparece se muestra en la [Figura 32](#).

Tabla 45: Funciones del teclado y de las teclas en el estado de inserción o modificación de contraseña


Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Introduzca la última contraseña de usuario de 5 dígitos
Teclas de cursor	Sin funciones
ESC	<p>32 milisegundos: interrumpe el proceso de introducción de la contraseña y sale</p> <p>1 segundo: borra todos los dígitos introducidos</p>
INTRO	Confirma la contraseña e inicia el proceso de verificación de contraseña

Nota: Para evitar utilizar la misma contraseña para varios usuarios, introduzca el número correspondiente a su posición como primer dígito de la contraseña, como se indica a continuación:

- El primer dígito del usuario 1 es 1
- El primer dígito del usuario 2 es 2
- El primer dígito del usuario 3 es 3
- El primer dígito del usuario 4 es 4
- El primer dígito del usuario 5 es 5
- El primer dígito del usuario 6 es 6
- El primer dígito del usuario 7 es 7
- El primer dígito del usuario 8 es 8


Nota: Si introduce una contraseña incorrecta o vacía, la segunda pantalla de la [Figura 30](#) se muestra durante 5 segundos.

Figura 30: Visualización de la etiqueta de la central



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio
3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Máximo 20 caracteres

Figura 31: Pantalla: Modificar código usuario



1	Introduzca la contraseña en este campo
---	--

Tecla 3: Modos Día y Noche

Si pulsa la tecla 3, puede cambiar el modo de funcionamiento de la central a modo Día o modo Noche. El modo Día y Noche se conmuta al pulsar la tecla 3.

Nota: La luz indicadora de modo cambia de estado.

Modos Día y Noche

La central de incendio puede funcionar en modo Día o modo Noche. Si el sistema se silencia durante el modo Día, el estado de silencio se mantiene hasta que el sistema deje de silenciarse (a menos que se produzcan nuevas alarmas o averías). Si el sistema se silencia durante el modo Noche, el estado de silencio se mantiene hasta que expira el tiempo de silencio del modo Noche. Al encenderse, el sistema se inicia por defecto en modo Día. Durante este modo de funcionamiento, las alarmas y averías silenciadas no se silenciarán automáticamente

Nota: Esta central de incendio genera una alarma instantánea si se detectan condiciones de alarma durante el modo nocturno o si se activa una alarma desde un pulsador.

Tecla 4: Hora y fecha


Para introducir o cambiar la hora y la fecha de la central de incendio, utilice la tecla 4 para seleccionar Hora y fecha en el menú MODIFICAR (consulte la [Figura 32](#)).

Tabla 46: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO al insertar la Hora y fecha

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Para introducir los valores de hora y fecha
Teclas de cursor	Teclas Arriba y Abajo: sin función Tecla Derecha: Selecciona el siguiente valor que se desea insertar o modificar Tecla Izquierda: Selecciona el valor anterior que se desea insertar o modificar
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior
INTRO	Confirma la hora y la fecha

Nota: Si introduce valores incorrectos, aparecerá un mensaje de error.

Figura 32: Visualización de la Hora y fecha



Tecla 5: Borrar registro

Emplee la tecla 5 para seleccionar Borrar Registro (consulte la [Figura 33](#)).

Si el usuario o instalador necesita borrar el registro, esta opción generará BORRAR REG en la lista de eventos. Este evento BORRAR REG es el último evento que el usuario puede ver en todo el registro. El instalador sigue teniendo acceso a todo el registro.


Nota: Si se selecciona la tecla 5, se pedirá confirmación de la eliminación antes de borrar los datos.

Tabla 47: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en el estado Borrar registro

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin función
Teclas de cursor	Sin función
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior
INTRO	Confirma el procedimiento para borrar el registro

Nota: Durante la actividad de borrar el registro, aparece la pantalla PRINCIPAL con el campo de actividad de la central cargado con la cadena de registro borrado (consulte la [Figura 35](#)). Tras borrar el registro, la central se reinicializa.

Figura 33: Visualización de Borrar registro



Tecla 6: Walk Test

La opción Walk test del menú MODIFICAR activa el procedimiento de programación para walk test de zona (consulte la [Figura 34](#)).

1. Si se selecciona la opción WALK TEST, aparecerá la siguiente pregunta: ¿APLICAR TODAS ZONAS? NO o SÍ. Elija **SÍ**, que es la opción predeterminada, y estos ajustes se aplicarán a todas las zonas subsiguientes de la central de incendio. También puede seleccionar una zona de la pantalla y el proceso continuará.


Nota: La opción que le permite seleccionar una zona específica de la pantalla está disponible para centrales de incendio con firmware 1.0.0 o superior.

2. Seleccione los dispositivos en los que dese activar el modo walk test: off, tod, det, pul. Si selecciona SÍ como primer paso, se resalta "OFF" como opción predeterminada, independientemente del valor actual de esta opción. Si selecciona una opción distinta a OFF, el proceso pasa al siguiente paso.
 - Si se selecciona la opción TODO solo los dispositivos asignados a las zonas en el modo Walk test no generarán una alarma cuando se activen pero alcanzarán el estado de prueba.
 - Si se selecciona la opción det (detectores) solo los detectores asignados a las zonas en el modo Walk test no generarán una alarma cuando se activen pero alcanzarán el estado de prueba
 - Si se selecciona **Pul**, solo los pulsadores asignados a las zonas en modo Walk test, no generarán alarma en el caso de su activación, pero si alcanzarán el estado de prueba.

- Si selecciona la opción SIRENAS ACTIVADAS (3 s), las siguientes opciones son NO o SÍ. Si se selecciona **SÍ**, cada evento de prueba (activación de entrada) activa las sirenas en la misma zona durante 3 segundos. El ajuste de esta zona es programable usando el software del PC. El valor predeterminado es NO.

La presencia de una zona en el modo Walk test viene indicada con el LED amarillo de prueba en la Interfaz de usuario. Se puede colocar más de una zona en modo Walk test al mismo tiempo.

Figura 34: Opción Visualizar Walk test



DESHABILITAR

Para acceder al menú DESHABILITAR desde la pantalla PRINCIPAL, introduzca una contraseña PIN de usuario (el PIN predeterminado es 11111); cada dígito introducido se ocultará con el símbolo *. Esto activa el procedimiento utilizado para habilitar y deshabilitar cada una de las siguientes opciones:

- Mostrar lista de dispositivos deshabilitados
- Dispositivos de lazo (dispositivos de entrada o salida)
- Zonas SW
- Salidas de la central de incendio
- Dispositivos de red
- Comunic.:
- Código usuario
- Relé de FUEGO
- Sirenas.

Nota: Cuando se desactiva un dispositivo, el LED de deshabilitación se enciende y se ignora cualquier alarma o fallo relacionado con el dispositivo desactivado.


Los modos deshabilitado y habilitado son los siguientes:

- Dispositivos de entrada**
Un dispositivo de entrada deshabilitado (detector, módulo de entrada, módulo de zona convencional, pulsadores direccionables) no generará un estado de alarma o avería.
 - Para borrar un estado de alarma generado por un dispositivo de entrada, reinicie el panel de control de detección de incendios.
- Dispositivos de salida**
Un estado de alarma o avería no activará los dispositivos de salida deshabilitados (módulos de salida, sirenas direccionables).
 - Para detener los dispositivos de salida activados por el estado de avería, desactive los dispositivos correspondientes.
 - Para detener los dispositivos de salida activados por un estado de alarma, reinicialice el panel de control de detección de incendios.

Nota: Los dispositivos de salida habilitados durante el estado de alarma o avería (programado), se activarán inmediatamente.

La pantalla (consulte la [Figura 35](#)) muestra cómo seleccionar las opciones para deshabilitar y habilitar.

Figura 35: Visualización del menú DESHABILITAR



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio
3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Opciones

Tabla 48: Funciones del teclado y de las teclas en el estado Deshabilitar

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Selecciona las opciones para deshabilitar y habilitar
Teclas de cursor	Sin función
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Sin función

Para seleccionar las distintas opciones de deshabilitación y habilitación, utilice las teclas descritas en la Tabla 49.

Tabla 49: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para habilitar y deshabilitar opciones

Tecla	Función
1	Selecciona Lista Des.
2	Selecciona la opción Deshabilitar de los dispositivos de lazo
3	Selecciona la opción Deshabilitar de las zonas SW
4	Selecciona la opción Deshabilitar de Salidas
5	Selecciona la opción Deshabilitar de Dispositivo en la red
6	Selecciona la opción Deshabilitar de Dispositivos de comunic.
7	Selecciona la opción Deshabilitar de la contraseña de usuario #2.... #8 e instalador #2
8	Selecciona la opción Deshabilitar de la salida de relé de FUEGO
9	Selecciona la opción Deshabilitar de las sirenas
Teclas de cursor	Sin función
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior.
INTRO	Sin función

Nota: Las opciones de las teclas 2, 7 y 9 solo se pueden habilitar mediante la contraseña del instalador #1. La contraseña de usuario predefinida es 00000.

Tecla 1: Lista Deshabilitar

Para seleccionar Lista Deshabilitar, utilice la tecla 2 o, desde la pantalla PRINCIPAL, utilice la tecla 1. Consulte la [Figura 36](#).

Nota: Si se ha deshabilitado alguno de los elementos, el número correspondiente parpadeará y la luz indicadora de deshabilitación estará encendida. Si el comunicador está deshabilitado, la luz indicadora amarilla (Avería de señal de fuego) también estará encendida.

Tabla 50: Teclado alfanumérico para seleccionar la lista a analizar

Tecla	Función
1	Muestra la lista de zonas deshabilitadas
2	Muestra la lista de dispositivos de lazo deshabilitados
3	Muestra la lista de partes del sistema deshabilitadas (Salidas, Comunicador)

Tabla 51: Tecla 1: Tecla y función de la lista Deshabilitar

Tecla	Función
Teclas de cursor	Sin función
ESC	Cancela la operación. Vuelve a la pantalla anterior.
INTRO	Sin función

Nota: Para obtener más información, consulte el párrafo [Ver listas](#) en el capítulo [Parámetros de VER REGISTRO](#).

Para las zonas, dispositivos de lazo y partes del sistema deshabilitados, consulte la segunda pantalla en la [Figura 38](#).


Tabla 52: Teclado alfanumérico para zonas, dispositivos de lazo y partes del sistema deshabilitados

Tecla	Función
1	Muestra la pantalla para habilitar la entidad mostrada

Tabla 53: Teclas y funciones de zonas, dispositivos de lazo y partes del sistema deshabilitados

Tecla	Función
Teclas de cursor	<ul style="list-style-type: none"> Tecla Arriba: Selecciona el elemento anterior Tecla Abajo: Selecciona el elemento siguiente Teclas Derecha e Izquierda: Sin funciones
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla PRINCIPAL.
INTRO	Sin función

Figura 36: Visualizar menú Lista DES.



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central
3	Si parpadea, la central funciona normalmente
4	Opciones para elegir
5	Tipo de lista
6	Información sobre elementos de la lista
7	ID del elemento actual
8	Número de elementos en la lista

Tecla 2: Dispositivos (Deshabilitar)

Esta opción solo está habilitada si entra en la central de incendio con un PIN maestro del instalador. El PIN predeterminado es 00000. Con la tecla 2 seleccione "Dispositivo" Deshabilitar. El lazo se puede seleccionar (consulte la [Figura 36](#)).

Seleccionar el lazo

Tabla 54: Teclado alfanumérico en el modo de selección del estado de lazo

Tecla	Función
1, 2 y 3	Selecciona el lazo

Nota: Para seleccionar hasta 6 lazos en el FC506, utilice las teclas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Tabla 55: Funciones de las teclas de cursor, ESC e INTRO para seleccionar el lazo

Tecla	Función
Teclas de cursor	<ul style="list-style-type: none"> Teclas Arriba y Abajo: Sin funciones Tecla Derecha: Selecciona el lazo siguiente Tecla Izquierda: Selecciona el lazo anterior
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Confirma y muestra la pantalla de información del lazo seleccionado.

Seleccionar el dispositivo

Tabla 56: Teclado alfanumérico para seleccionar el lazo

Tecla	Función
Todas las teclas	Inserta la dirección del dispositivo

Nota: Si el dispositivo está en el sistema, aparecen unos corchetes cerca de la dirección. Si la dirección no existe o es diferente de la seleccionada en la barra inferior, se muestran flechas.

Tabla 57: Funciones de las teclas de cursor, ESC e INTRO para seleccionar el dispositivo

Tecla	Función
Teclas de cursor	<ul style="list-style-type: none"> Teclas Arriba y Abajo: sin funciones Tecla Derecha: Selecciona el lazo siguiente Tecla Izquierda: Selecciona el lazo anterior
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Confirma y muestra la pantalla del lazo seleccionado.

Desactivar dispositivo en el lazo

Para visualizar el estado actual del dispositivo, seleccione el lazo y, a continuación, el dispositivo. La pantalla mostrará la tercera pantalla como se muestra en la [Figura 37](#).

En el estado actual del dispositivo, las posibles acciones son habilitar o deshabilitar.

Tabla 58: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para Deshabilitar un dispositivo en el lazo

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin función
Teclas de cursor	Sin funciones


ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Confirma y deshabilita el detector. La interfaz de usuario se mueve a la pantalla PRINCIPAL señalando una actividad de programación local seguida de una reinicialización de la central

Nota: La pantalla 3 de la [Figura 37](#) permite seleccionar la opción de habilitar o deshabilitar. En un módulo multicanal, antes de que aparezca la pantalla 3, se muestra una pantalla de selección de canal (pantalla 4 en la [Figura 37](#)). Esta pantalla de selección de canal permite seleccionar un solo canal para habilitar o deshabilitar.

Tabla 59: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para Deshabilitar un dispositivo en el lazo

Tecla	Función
1-8	Selecciona el canal deseado
Teclas de cursor	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior.
INTRO	Confirma y desplaza la interfaz de usuario a la pantalla de habilitación/deshabilitación.

Figura 37: Mostrar los dispositivos deshabilitados



1	Nivel de acceso
2	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
3	Nombre del lazo seleccionado
4	Tipo de dispositivo seleccionado
5	Lista de dispositivos actuales
6	Solicitud para habilitar/deshabilitar
7	Estado actual
8	Tipo de módulo e ID de canal
9	Dispositivo para habilitar/deshabilitar
10	Estos símbolos muestran la presencia de una lista de dispositivos
11	Dirección de programación
12	Aparece el número de lazos y el lazo seleccionado aparece entre corchetes

Tecla 3- Zona SW

Utilice la tecla 3 para seleccionar la zona SW; después de seleccionar la zona, la zona se puede deshabilitar / habilitar. Consulte la [Figura 38](#).

Selección de la zona SW

Utilice el teclado alfanumérico para seleccionar el número de identificación de zona.

Tabla 60: Funciones de las teclas de cursor, ESC e INTRO para deshabilitar un dispositivo en el lazo

Tecla	Función
Teclas de cursor	<ul style="list-style-type: none"> Teclas Arriba y Abajo: Sin funciones. Tecla Derecha: Selecciona la zona SW siguiente Tecla Izquierda: Selecciona la zona SW anterior
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla PRINCIPAL.
INTRO	<p>Acepta la selección y muestra la siguiente pantalla, si la zona existe</p> <p>Si la zona no existe, aparecerá un mensaje de error: VALOR ERRÓNEO, POR FAVOR, INTRODUZCA EL PARÁMETRO DE NUEVO.</p> <p>Después de 5 segundos, la interfaz vuelve a la zona SW para seleccionar la pantalla.</p>

1	Índice de la zona
2	Nivel de acceso
3	Estado de la central de incendio
4	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
5	Solicitud para habilitar/deshabilitar
6	Estado actual
7	Habilitar/deshabilitar zona SW

Deshabilitar zona SW

La pantalla muestra el estado actual de la zona SW, las posibles acciones son habilitar o deshabilitar.


Tabla 61: Funciones del teclado y de las teclas en el estado de pantalla Zona SW

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin función
Teclas de cursor	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior
INTRO	Confirma y deshabilita la Zona SW. La Interfaz de usuario se mueve a la pantalla PRINCIPAL señalando una actividad de programación local seguida de una reinicialización de la central

Tecla 4: Salidas

Use la tecla 4 para seleccionar **Salida**; después de seleccionarla, se puede deshabilitar o habilitar (consulte la [Figura 39](#)).

Figura 38: Visualizar menú Zonas SW



Selección de la salida


Tabla 62: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para seleccionar la salida

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Selecciona el número de identificación de la salida.
Teclas de cursor	Tecla Arriba: Muestra el tipo siguiente de salidas Tecla Abajo: Muestra el tipo anterior de salidas Los tipos de salidas son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Salida SC1 (NACFIRE) • SC2 • Salida OC 1-2 Teclas derecha e izquierda: Sin función
ESC	Cancela la operación. Vuelve a la pantalla anterior.
INTRO	Confirma la operación.

Deshabilitar salida

En la [Figura 40](#), la pantalla muestra el estado actual de la salida, las posibles acciones son habilitar o deshabilitar.

Figura 39: Visualizar menú Salidas



1	Número de identificación
2	Nivel de acceso
3	Estado de la central de incendio
4	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
5	Solicitud para habilitar/deshabilitar
6	Estado actual
7	Salida Deshabilitada/Habilitada

Tabla 63: Funciones del teclado y de las teclas en el estado de Deshabilitar salida

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin función
Teclas de cursor	Sin función
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Confirma la elección y la interfaz del usuario salta a la página PRINCIPAL seguido de una reinicialización de la central.

Tecla 5: Red

La tecla 5 se utiliza para seleccionar la opción Desactivar dispositivos de red. Después de seleccionar el dispositivo de red, se deshabilitará/habilitará en consecuencia (consulte la [Figura 41](#)).

Selección del dispositivo de red

Tabla 64: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en el estado Seleccionar dispositivo de red

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Use el teclado alfanumérico para seleccionar el número de identificación del dispositivo de red: Nota: Si el número es incorrecto, aparecerá un mensaje de error: VALOR ERRÓNEO POR FAVOR, INTRODUZCA UN NUEVO PARÁMETRO.
Teclas de cursor	Use la tecla Arriba para mostrar el siguiente tipo de dispositivo de red. Use la tecla Abajo para mostrar el tipo anterior de dispositivo de red. Los tipos de dispositivo son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Repetidor 1-8 • MFI 1-4 • Central cliente 1-7 • RS485NET: interfaz de red local Las teclas Derecha e Izquierda no tienen ninguna función asociada.
ESC	Cancela la operación. Vuelve a la pantalla anterior.
INTRO	Confirma y muestra la pantalla siguiente.

Deshabilita el dispositivo de red

La pantalla muestra el estado actual del dispositivo de red, las posibles acciones son habilitar o deshabilitar.

Tabla 65: Funciones del teclado y de las teclas en el estado Deshabilitar Red

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin función
Teclas de cursor Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación y vuelve a la pantalla anterior
INTRO	Confirma la elección y la interfaz del usuario salta a la página PRINCIPAL seguido de una reinicialización de la central.

Tecla 6: Comunic. Dispositivo

La tecla 6 se utiliza para seleccionar la opción deshabilitar los dispositivos Comunic. después de seleccionar el dispositivo Comunic. podrá deshabilitarlo o habilitarlo. El módulo Telecom correspondiente se deshabilitará/habilitará en consecuencia (consulte la [Figura 42](#)).


Deshabilita el dispositivo Comunic.

Tabla 66: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO para seleccionar el dispositivo Comunic.

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Teclas de cursor	Tecla Arriba: Muestra el tipo siguiente de módulo Telecom. Tecla Abajo: Muestra el tipo anterior de módulo Telecom. Los tipos de módulos de telecomunicaciones son: <ul style="list-style-type: none"> • TEL i/f • TEL de alarma • Avería TEL • IP i/f • IP de alarma • Avería IP Tecla Derecha, Izquierda: Sin funciones

ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior.
INTRO	Confirma y muestra la pantalla siguiente.

Figura 40: Pantalla Deshabilitar/habilitar dispositivo de red



1	Número de identificación
2	Nivel de acceso
3	Estado de la central de incendio
4	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
5	Solicitud para habilitar/deshabilitar
6	Estado actual
7	Dispositivo Deshabilitar/Habilitar

Tabla 67: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en el estado Deshabilitar dispositivo de Comunic.


Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin función
Teclas de cursor Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Confirma la elección y la interfaz del usuario salta a la página PRINCIPAL seguido de una reinicialización de la central.

Notas:

- Si se desactiva un módulo (TEL i/f o Alarma TEL o Avería TEL o IP i/f, Alarma IP o Avería IP), se encenderá la luz indicadora de desactivación, así como la luz indicadora amarilla de Avería de señal de incendio.

- Si el comunicador TEL i/f no ha sido habilitado mediante software (pantalla de opciones, FireClass FC500 (FC501_FC503_FC506) Console) e intenta habilitarlo/deshabilitarlo, aparece el siguiente texto en la pantalla:
NINGUNA ACCIÓN A REALIZAR.

Figura 41: Visualización del comunicador de telecomunicaciones habilitado/deshabilitado.



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio
3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Tipo de comunicador
5	Solicitud para habilitar/deshabilitar
6	Estado actual
7	Comunicador Deshabilitar/Habilitar

Tecla 7: Deshabilitar contraseña

Esta opción solo está habilitada si entra en la central de incendio con un PIN maestro del instalador (Predeterminado 00000).

Use la tecla 7 para seleccionar la opción de deshabilitar contraseña; después de que se haya seleccionado la opción, la contraseña correspondiente se deshabilitará/habilitará (consulte la [Figura 43](#)).

Selección de contraseña

En el nivel 2 se elimina la opción de contraseña.

Tabla 68: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en el estado Seleccionar contraseña

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Use las teclas alfanuméricas 2-8 para seleccionar el número de identificación de la contraseña: Nota: No puede deshabilitar las contraseñas de usuario1 e instalador1.
Teclas de cursor	Tecla Arriba: Muestra el tipo siguiente de contraseña; Tecla Abajo: Muestra el tipo anterior de contraseña. Los tipos de código son contraseña de usuario y contraseña de instalador. Tecla Derecha, Izquierda: Sin funciones
ESC	Cancela la operación Regresa a la pantalla anterior
INTRO	Confirma la operación


Deshabilitar contraseña

En este estado, la pantalla muestra el estado actual de la contraseña seleccionado (Usuario o Instalador). Las acciones posibles son: habilitar o deshabilitar.

Tabla 69: Funciones del teclado y de las teclas en el estado Deshabilitar Contraseña

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin funciones
Teclas de cursor Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior
INTRO	Confirma la elección y la interfaz del usuario salta a la página PRINCIPAL seguido de una reinicialización de la central.

Figura 42: Visualización de la contraseña habilitada/deshabilitada



1	Nivel de acceso
2	Estado de la central de incendio
3	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
4	Tipo de contraseña
5	Solicitud para habilitar/deshabilitar
6	Estado actual
7	Contraseña Des./Habilitar

Tecla 8: Relé Fuego

Utilice la tecla 8 para seleccionar Relé Fuego; la salida "Relé Fuego" se puede Deshabilitar/Habilitar (consulte la [Figura 43](#)).

Campos

El campo "Estado actual de habilitación" muestra el estado actual de la habilitación del elemento seleccionado.

Los estados posibles son los siguientes:

- Habilitado
- Deshabilitado

El elemento "Acción a realizar" contiene las siguientes acciones:


- Habilitarlo?
- Deshabilitarlo?

Tabla 70: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en el estado Relé de fuego

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Sin función
Teclas de cursor Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin función
ESC	Cancela la operación y vuelve a la pantalla anterior

INTRO	Confirma la elección y la interfaz del usuario salta a la página PRINCIPAL seguido de una reinicialización de la central.
-------	---

Figura 43: Visualización del relé de fuego habilitado/deshabilitado



1	Relé de FUEGO Des./Habilitado
2	Nivel de acceso
3	Estado de la central de incendio
4	Si parpadea, la central de incendio funciona normalmente
5	Solicitud para habilitar/deshabilitar
6	Estado actual

Tecla 9: Sirena (Deshabilitar)

Esta opción solo está habilitada si entra en el Panel de control con un PIN maestro de instalador (el PIN predeterminado es 00000). Use la tecla 9 para seleccionar la opción de deshabilitar Sirenas; después de que se haya seleccionado la opción, todas las sirenas se deshabilitarán/habilitarán.

Deshabilitar sirenas

En este estado, la pantalla muestra las opciones de todas las sirenas. Las acciones posibles son: Habilitar o Deshabilitar.

Tabla 71: Funciones de las teclas alfanuméricas, de cursor, ESC e INTRO en el estado Deshabilitar contraseña

Tecla	Función
Teclado alfanumérico	Utilice las teclas 1 y 2. 1 = Habilitar 2 = Deshabilitar
Teclas de cursor Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda	Sin funciones
ESC	Cancela la operación Vuelve a la pantalla anterior.
INTRO	Sin función

Señalización del repetidor FC500

Descripción de las teclas de comando

Nota: Solo las teclas de control PRUEBA LEDs, SILENCIO ZUMBADOR y EVAC pueden activarse en L1, sin contraseña. Todas las demás teclas de Control pueden activarse con un código de acceso de nivel 2 o 3. Para obtener más información, consulte la [Tabla 3](#).

Descripción de la pantalla LCD

La información en la pantalla LCD se organiza en pantallas, de la siguiente manera: Hay dos tipos de pantallas:

- Pantalla PRINCIPAL
- Pantallas de eventos

La pantalla PRINCIPAL permite acceder a la información del panel. También muestra el estado de la central.


La pantalla PRINCIPAL del FC500 reproduce la pantalla PRINCIPAL de la central con las limitaciones siguientes:

- Nunca será sobrescrita por la pantalla del panel Frente
- Solo se pueden activar las pantallas Ver lista y Ver registro.
- La pulsación prolongada de ESC para volver al nivel 1 no es operativa.
- La descripción de la pantalla Ver registro actúa como en la central.
- La descripción de la pantalla Ver lista actúa como en la central.

Descripción de las pantallas de eventos

Las pantallas de eventos se activan por eventos en el sistema y sustituyen a la pantalla presente en ese momento. Una pantalla controlada por un evento puede ser anulada por otra pantalla controlada por un evento que tenga una mayor prioridad. El comportamiento de la pantalla de eventos está controlado completamente por la central.

Figura 44: Pantallas de eventos e interacciones básicas de la pantalla PRINCIPAL



Las pantallas de eventos replican las pantallas de eventos del panel con las limitaciones siguientes: No es posible cambiar el modo de visualización en las pantallas Alarma o Retardo de alarma.

Descripción de los LED de estado

Los LED de estado del repetidor se describen en la [Tabla 6](#).

información de la reglamentación sobre productos de construcción



0051

Tyco Fire & Security GmbH,
Victor von Bruns-Strasse 21,
8212 Neuhausen am Rheinfall,
Schaffhausen, Suiza

19

DoP-2018-4260 (FC503/ FC506 con módulo opcional
FC500IP)

EN 54-2:1997+A1:2006 **EN54-4:** 1997+A1:2002+A2:2006

EN 54-21: 2006

Equipo de control y señalización con equipo de alimentación eléctrica integrado para sistemas de detección y alarma de incendios para edificios con transmisión de alarma y equipo de direccionamiento de advertencia de fallos.

OPCIONES PREVISTAS

Señales de fallo desde los puntos

Dependencia de más de una señal de alarma: retardos tipo A y tipo B para las salidas

Desactivación de condición de

prueba de puntos

direccionables

Salida para dispositivo de alarma de incendio



Pacheco 2060, CABA,
Buenos Aires, Argentina
Teléfono +54 11 4524-2655



120.515.874_FC-FC500-P-U, Doc. Versión 2.0, 23. Octubre de 2019

© 2019 Johnson Controls. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y el resto de la información ofrecida son correctas en la fecha de revisión de este documento y están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.fireclass.net

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Suiza